

טבלת כמויות גזים המצריכה היתר רעלים

• דף זה הינו תמצית של דרישות החוק ואינו מחליף אותו

החומר	סימון	מס' זיהוי	מס' אום	קוד טיפול בחירום	סיווג	ערך תקנות החומרים המסוכנים	כמות מינ' מותרת (ק"ג) להחזקה	כמות מינ' מותרת (מ"ק) להחזקה	כמות מינ' מותרת (ליטר) להחזקה
גז ביסול (גפ"מ)		068476-85-7	1075	2WE	2.1	גז פחמני מעובה	8000		
חמצן	O2	007782-44-7	1072	2S	2.2+5.1	חמצן	500	374	639.5
חמצן נוזלי	O2	007782-44-8	1073	2PF	2.2+5.1	גזים בלתי דליקים	500	374	639.5
חנקן	N2	007727-37-9	1066	2T	2.2	גזים בלתי דליקים	500	427.5	618.8
חנקן נוזלי	N2	007727-37-9	1977	2RE	2.2	גזים בלתי דליקים	500	427.5	618.8
ארגון	Ar	007440-37-1	1006	2T	2.2	גזים בלתי דליקים	500	300	358.3
ארגון נוזלי	Ar	007440-37-1	1951	2RE	2.2	גזים בלתי דליקים	500	300	358.3
הליום	He	007440-59-7	1046	2T	2.2	גזים בלתי דליקים	500	2995	4000
הליום נוזלי	He	007440-59-7	1963	2R	2.2	גזים בלתי דליקים	500	2995	4000
פד"ח	CO2	000124-38-9	1013	2RE	2.2	גזים בלתי דליקים	500	270.5	
פד"ח נוזלי	CO2	000124-38-9	2187	2RE	2.2	גזים בלתי דליקים	500	270.5	
קרח יבש	CO2	000124-38-9	1845	2RE	9	גזים בלתי דליקים	500	270.5	
נייטרס	NO2	010024-97-2	1070	2P	2.2+5.1	גזים בלתי דליקים	500	272	
נייטרס נוזלי	NO2	010024-97-3	1070	2P	2.2+5.2	גזים בלתי דליקים	600	272	

החומר	סימון	מס' זיהוי	מס' אום	קוד טיפול בחירום	סיווג	ערך תקנות החומרים המסוכנים	כמות מינ' מותרת (ק"ג)	כמות מינ' מותרת (מ"ק)	כמות מינ' מותרת (ליטר)
אור דחוס	AIR		1002	2T	2.2	גזים בלתי דליקים	500	410.4	
R134A	CF3 CH2F	00811- 97-2	3159	2RE	2.2	גזים בלתי דליקים	500		
גופרית הקספלואוריד	CF6	002551- 62-4	1080	2RE	2.2	גזים בלתי דליקים	500		
קסנון	Xe	007440- 63-3	2036	2TE	2.2	גזים בלתי דליקים	500	90	
ניאון	Ne	007440- 01-9	1065	2T	2.2	גזים בלתי דליקים	500	585.6	
אצטילן	C2H2	000074- 86-2	1001	2SE	2.1	אצטילן	250	227.3	
R-22	CHCLF2	000075- 45-6	1018	2RE	2.2	כלורופלואורו פחמנים	130		
R-23	CHF3	000075- 46-7	3136	2RE	2.2	תרכובות האלוגניות אליפטיות	100		
אמוניה	NH3	007664- 41-7	1005	2RE	2.3+8	אמוניה	10	14	
אתילן	C2H4	000074- 85-1	1962	2PE	2.1	אלקנים	5	4.3	
מימן	H2	001333- 74-0	1049	2SE	2.1	גזים דליקים	1	11.9	14.1
SO2	SO2	007446- 09-5	1079	2RE	2.3+8	גז רעיל	1	0.37	
מתאן	CH4	000074- 82-8	1971	2SE	2.1	גזים דליקים	1	1.5	2.4
פרופאן	C3H8	000074- 98-6	1978	2WE	2.1	גזים דליקים	1	0.54	1.9
פרופילן	C3H6	000115- 07-1	1077	2WE	2.1	גזים דליקים	1		
פח"ח	CO	000630- 08-0	1016	2SE	2.3+2.1	גזים דליקים	1	0.85	
אתאן	C2H6	000074- 84-0	1035	2PE	2.1	גזים דליקים	1		